

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«21» августа 2024 г., 23240061000211869826

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Новокубанского района Управление
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Краснодарский, р-н Новокубанский, г Новокубанск, ул Победы, Владение 59, тел. 88619546246, e-mail:
novokubansky.ond@23.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 21 » августа 2024 г. № 2408/030-23/53/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 15
"ДРУЖБА" ГОРОДА НОВОКУБАНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН, адрес
юридического лица: 352244, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, НОВОКУБАНСКИЙ, НОВОКУБАНСК, НОВАТОРОВ УЛИЦА,
ДОМ 10 ИНН 2343015461

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о наличии, периодичности
осмотра и сроков перезарядки огнетушителей

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действия (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к
нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:**

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации", пункт 60 Правил, абзац 2
Обязательное требование
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации
систем противопожарной защиты.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».**

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внести информацию о наличии, периодичности
осмотра и сроков перезарядки огнетушителей

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении
контролируемому лицом сведений и документов))

**5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о
федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.**

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Новокубанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Главный государственный инспектор Новокубанского района по пожарному надзору) Долгов Денис Валерьевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

034C073E2DE130E8A64ED6429E819451
Владислав Долгов Денис Валерьевич
Действителен с 10.11.2023 по 02.02.2025

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

ПОДПИСЬ

Долгов Денис Валерьевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Новокубанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Главный государственный инспектор Новокубанского района по пожарному надзору) телефон: +78619546246, E-mail: novokubansky.ond@23.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале